

○西部清掃工場維持管理の状況に関する情報

【2021年6月】

-一般廃棄物の種類及び処理量

掲載日: 7月15日

廃棄物の種類	1系	2系	3系	計	単位	備考
可燃ごみ	3,394.50	1,711.85	3,731.84	8,838.19	t/月	
他工場焼却灰	424.33	182.63	483.80	1,090.76	t/月	「南部清掃工場」で発生する焼却灰を処理します。
下水汚泥	89.69	0.00	46.91	136.60	t/月	
計	3,908.52	1,894.48	4,262.55	10,065.55	t/月	

-炉内の燃焼温度等

掲載日: 7月15日

項目	1系	2系	3系	単位	測定位置	結果取得日	備考
燃焼ガス温度	1,259	1,259	1,276	°C	スラグホール	7月1日	連続測定の月平均値
集塵機流入ガス温度	171.8	172.9	170.7	°C	集塵機入口	7月1日	〃
排ガス中一酸化炭素濃度	6.5	5.1	6.3	ppm	煙突	7月1日	〃

(排ガス中一酸化炭素濃度は酸素濃度12%換算値)

-堆積ばいじんの除去日

掲載日: 7月15日

減温塔、除塵用バグフィルタに堆積したばいじんは、スクレパー型掻き出し機で連続的に毎日除去します。

-排ガスの測定結果

(排出ガスの濃度は、法規制値よりもさらに低い自主規制値を定め、環境への負荷を最小限にしています。)

ばいじん濃度等掲載日: 7月15日

ダイオキシン類毒性等量掲載日: —

項目	1系	2系	3系	単位	法規制値	自主規制値	備考
採取位置	煙突	煙突	煙突	—	—	—	
採取年月日	6月1日	6月2日	6月3日	—	—	—	
結果取得日	6月11日	6月11日	6月11日	—	—	—	
ばいじん濃度	<0.002	<0.002	<0.002	g/m ³ N	0.04	0.01	大気汚染防止法
硫黄酸化物(SO _x)	濃度	<1	<1	ppm	1308	50	大気汚染防止法
	K値	<0.006	<0.006	—	7.0	—	
窒素酸化物(NO _x)濃度	28	14	28	ppm	250	50	大気汚染防止法
塩化水素(HCl)濃度	22	16	31	ppm	430	45	大気汚染防止法
一酸化炭素(CO)濃度	4.6	10	8	ppm	100	30	廃棄物の処理及び清掃に関する法律
ガス状水銀濃度	5.3	4.9	11	μg/m ³ N	—	—	
粒子状水銀濃度	<0.007	<0.01	<0.008	μg/m ³ N	—	—	
全水銀(Hg)濃度	5.3	4.9	11	μg/m ³ N	50	—	大気汚染防止法
ダイオキシン類毒性等量	結果取得日	—	—	—	—	—	ダイオキシン類対策特別措置法
		—	—	—	ng-TEQ/m ³ N	0.1	

(ばいじん、窒素酸化物、塩化水素、一酸化炭素、水銀及びダイオキシン類は酸素濃度12%換算値)
 ・7月に自主規制値を超過した1系排ガスのダイオキシン類毒性等量は、改善されていることが確認できました。

-ダイオキシン類総排出量

(施設外に出される物質(排ガス、埋立物、有効利用物)中のダイオキシン類総排出量を、ごみ1トン当たりで表したものを)

掲載日: —

項目	総排出量	単位	法規制値	自主規制値	備考
ダイオキシン類	—	μg-TEQ/t	※	4.25	—

※法規制値は定められていません。